

Tên sản phẩm: Vòi cảm ứng

Mã sản phẩm: TLE29001V, TLE25005V, TLE25001M

Mã bộ điều khiển : TLE01501V

Ngày lập: 12/10/2024

Hình ảnh sản phẩm kiểm tra



TLE29001V



TLE25005V




TLE25001V



1. KẾT QUẢ

| Áp lực nước kiểm tra (Mpa) | Lưu lượng nước xả (lít/phút) |
|----------------------------|------------------------------|
| 0.05 | 0.90 |
| 0.06 | 0.97 |
| 0.07 | 1.01 |
| 0.08 | 1.03 |
| 0.09 | 1.04 |
| 0.10 | 1.05 |
| 0.12 | 1.00 |
| 0.14 | 0.97 |
| 0.16 | 0.94 |
| 0.18 | 0.91 |
| 0.20 | 0.90 |
| 0.25 | 0.96 |
| 0.30 | 1.00 |
| 0.40 | 1.08 |
| 0.42 | 1.08 |
| 0.50 | 1.11 |
| 0.60 | 1.13 |
| 0.70 | 1.14 |
| 0.75 | 1.13 |

2. BIỂU ĐỒ



| Sọạn Thảo | Kiểm tra | Kiểm tra | Phê duyệt |
|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | |
| Phạm Đình Thành | Nguyễn Văn Tú | Phạm Văn Hiếu | Bùi Minh Khiêm |